

Szczegółowe informacje z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego

Wyszczególnienie	Rok	Sieć ciepłownicza - lokalizacja na terenie Jaworzna Źródło "Elektrownia Jaworzno II"	Sieć ciepłownicza - lokalizacja na terenie Jaworzna Źródło "Elektrownia Jaworzno III" - Woda	Sieć ciepłownicza - lokalizacja na terenie Jaworzna Źródło "Elektrownia Jaworzno III" - Para
1. Procentowy udział energii z odnawialnych źródeł energii, z podaniem rodzaju odnawialnego źródła energii, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego w poprzednim roku kalendarzowym [%]	2024	0,2	0,0	0,0
		Rodzaj odnawialnego źródła energii		
		Technologia wykorzystująca biomasę mieszaną - (BMM)		
2. Procentowy udział ciepła odpadowego w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego w poprzednim roku kalendarzowym [%]		0,0	0,0	0,0
3. Procentowy udział ciepła pochodzącego z kogeneracji w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego w poprzednim roku kalendarzowym [%]		100,0	48,6	82,5
4. Wartości współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej obliczonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 29 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r.poz. 2166, z późn. zm.)		1,32	29,9	47,7
5. Suma końcowego zużycia energii cieplnej brutto, o której mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436, z późn.zm.), wytworzonej przez wszystkich wytwórców ciepła w systemie ciepłowniczym [GJ]		210	9 260	116 836
6. Ilość ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii i ciepła odpadowego w systemie ciepłowniczym [GJ]		0,3	0,0	0,0
7. Procentowy udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii i ciepła odpadowego w sumie końcowego zużycia energii cieplnej brutto w systemie ciepłowniczym [%]		0,2	0,0	0,0
8. Ilość ciepła odpadowego w systemie ciepłowniczym [GJ]		0,0	0,0	0,0
9. Procentowy udział ciepła odpadowego w sumie końcowego zużycia energii cieplnej brutto w systemie ciepłowniczym [%]		0,0	0,0	0,0